



**erf. Lüftung ASR 3.6**  
 4.6m² bei einseitiger Lüftung  
 2.76m² bei Querlüftung  
 dargestellt:  
 3.2 m² Gesamtlüftungsfläche  
**ASR Querlüftung erfüllt**

**erf. Belichtung ASR 3.4**  
 1.8 Verh. lichtdurchlässige Fläche  
 zu Grundfläche Rohbau  
 46m² Raumfläche; d.h. 5.75m²  
 dargestellt:  
 3.2 m² Gesamtblenungsfläche  
**ASR nicht erfüllt**

sicht Nord



Ansicht Süd

Ansichten Nord & Süd